

**Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatrangaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



**PAȘAPORT**

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze ACB  
11.09.2019.

Prelevarea probelor conform SM SR EN ISO 10715:2015

Încercarea conform GOST 5542-87

Data și timpul prelevării

11.09.2019 9:10

Data și timpul încercării

11.09.2019 14:10

	<b>Denumirea componentelor</b>	<b>% molare</b>
1	Metan ( $C_1$ )	95,380
2	Dioxid de carbon ( $CO_2$ )	0,223
3	Azot ( $N_2$ ) + Oxigen ( $O_2$ )	0,675
4	Etan ( $C_2$ )	2,603
5	Propan ( $C_3$ )	0,811
6	<i>i</i> -Butan ( <i>i</i> - $C_4$ )	0,126
7	<i>n</i> -Butan ( <i>n</i> - $C_4$ )	0,123
8	neo-Pentan (neo- $C_5$ )	0,003
9	<i>i</i> -Pentan ( <i>i</i> - $C_5$ )	0,022
10	<i>n</i> -Pentan ( <i>n</i> - $C_5$ )	0,016
11	Hexan+ ( $C_{6+}$ )	0,016
12	Oxigen ( $O_2$ )	0,007

Punct de rouă al apei, °C la $P=3,92$ MPa	-20,6
Putere calorică, kcal/m <sup>3</sup> (inferioară)	8237
Putere calorică, kcal/m <sup>3</sup> (superioară)	9128
Indice Wobbe, kcal/m <sup>3</sup> (superior)	11933
Indice Wobbe, MJ/m <sup>3</sup> (superior)	49,96
Densitate relativă	0,5851
Densitate absolută, kg/m <sup>3</sup>	0,7048
Sulf (S) din mercaptani, g/m <sup>3</sup>	< 0,0002
Hidrogen sulfurat ( $H_2S$ ), g/m <sup>3</sup>	< 0,0001
Conținut de impurități mecanice, g/m <sup>3</sup>	Lipsă
Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilită, %	100,0

Gazele naturale, livrate prin conducta de gaze ACB  
corespund cerințelor GOST 5542-87

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 5.10-2-M din 08.06.16

