

Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatrangaz»

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze ACB
18.09.2019.

Prelevarea probelor conform SM SR EN ISO 10715:2015

Încercarea conform GOST 5542-87

Data și timpul prelevării

18.09.2019 8:45

Data și timpul încercării

18.09.2019 14:58

	Denumirea componentilor	% molare
1	Metan (C_1)	95,210
2	Dioxid de carbon (CO_2)	0,241
3	Azot (N_2) + Oxigen (O_2)	0,662
4	Etan (C_2)	2,730
5	Propan (C_3)	0,844
6	i-Butan (i- C_4)	0,131
7	n-Butan (n- C_4)	0,127
8	neo-Pentan (neo- C_5)	0,002
9	i-Pentan (i- C_5)	0,023
10	n-Pentan (n- C_5)	0,016
11	Hexan+ (C_{6+})	0,018
12	Oxigen (O_2)	0,006

Punct de rouă al apei, °C la $P=3,92$ MPa	-20,1
Putere calorifică, kcal/m ³ (inferioară)	8251
Putere calorifică, kcal/m ³ (superioară)	9143
Indice Wobbe, kcal/m ³ (superior)	11940
Indice Wobbe, MJ/m ³ (superior)	49,99
Densitate relativă	0,5864
Densitate absolută, kg/m ³	0,7063
Sulf (S) din mercaptani, g/m ³	< 0,0002
Hidrogen sulfurat (H_2S), g/m ³	< 0,0001
Conținut de impurități mecanice, g/m ³	Lipsă
Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilită, %	100,0

Gazele naturale, livrate prin conducta de gaze ACB

corespund cerințelor GOST 5542-87

/ Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

/ Șef secție MEG

Strochi Fiodor

Rî 5.10-2-M din 08.06.16

