

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatrangaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze ACB
09.09.2020.

Prelevarea probelor SM SR EN ISO 10715:2015

Încercarea conform GOCT 5542-87

Data și timpul prelevării

09.09.2020 10:15

Data și timpul încercării

09.09.2020 13:37

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C ₁)	95,500
2	Dioxid de carbon (CO ₂)	0,181
3	Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,651
4	Etan (C ₂)	2,544
5	Propan (C ₃)	0,814
6	i-Butan (i-C ₄)	0,127
7	n-Butan (n-C ₄)	0,125
8	neo-Pentan (neo-C ₅)	0,002
9	i-Pentan (i-C ₅)	0,023
10	n-Pentan (n-C ₅)	0,016
11	Hexan+ (C ₆₊)	0,018
12	Oxigen (O ₂)	0,005

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa	-15,6
Putere calorică, kcal/m ³ (inferioară)	8240
Putere calorică, kcal/m ³ (superioară)	9131
Putere calorică, kWh/m ³ (superioară)	10,6193
Indice Wobbe, kcal/m ³ (superior)	11944
Indice Wobbe, MJ/m ³ (superior)	50,01
Densitate relativă	0,5845
Densitate absolută, kg/m ³	0,7039
Sulf (S) din mercaptani, g/m ³	< 0,0002
Hidrogen sulfurat (H ₂ S), g/m ³	0,0001
Conținut de impurități mecanice, g/m ³	Lipsă
Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilită, %	100,0

/ Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

/ Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

