

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI
20.10.2020.

Prelevarea probelor conform SM SR EN ISO 6974-5:2016

Încercarea conform GOST 5542-87

Data și timpul prelevării

Data și timpul încercării

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C ₁)	95,696
2	Dioxid de carbon (CO ₂)	0,185
3	Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,655
4	Etan (C ₂)	2,441
5	Propan (C ₃)	0,752
6	i-Butan (i-C ₄)	0,114
7	n-Butan (n-C ₄)	0,111
8	neo-Pentan (neo-C ₅)	0,002
9	i-Pentan (i-C ₅)	0,019
10	n-Pentan (n-C ₅)	0,014
11	Hexan+ (C ₆₊)	0,012
12	Oxigen (O ₂)	0,009

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa	-17,4
Putere calorifică, kcal/m ³ (inferioară)	8217
Putere calorifică, kcal/m ³ (superioară)	9106
Putere calorifică, kWh/m ³ (superioară)	10,5906
Indice Wobbe, kcal/m ³ (superior)	11929
Indice Wobbe, MJ/m ³ (superior)	49,94
Densitate relativă	0,5827
Densitate absolută, kg/m ³	0,7019
Sulf (S) din mercaptani, g/m ³	< 0,0002
Hidrogen sulfurat (H ₂ S), g/m ³	0,0002
Conținut de impurități mecanice, g/m ³	Lipsă
Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilită, %	100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

