

**Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatrangaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



**PAȘAPORT**

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI  
29.03.2021.

(Indicatori medii pe zi, de la: 28.03.2021 7:00AM, pînă la 29.03.2021 7:00AM)

Prelevarea probelor conform SM SR EN ISO 10715:2015

Încercarea conform SM SR EN ISO 6974-5:2016

	<b>Denumirea componentelor</b>	<b>% molare</b>
1	Metan (C <sub>1</sub> )	95,9329
2	Dioxid de carbon (CO <sub>2</sub> )	<b>0,1919</b>
3	Azot (N <sub>2</sub> ) + Oxigen (O <sub>2</sub> )	<b>0,6635</b>
4	Etan (C <sub>2</sub> )	2,3076
5	Propan (C <sub>3</sub> )	0,6696
6	i-Butan (i-C <sub>4</sub> )	0,0995
7	n-Butan (n-C <sub>4</sub> )	0,0960
8	neo-Pentan (neo-C <sub>5</sub> )	0,0012
9	i-Pentan (i-C <sub>5</sub> )	0,0167
10	n-Pentan (n-C <sub>5</sub> )	0,0116
11	Hexan+ (C <sub>6+</sub> )	0,0095
12	Oxigen (O <sub>2</sub> )	0,0067

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-22,8

Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (inferioară)

8190

Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (superioară)

9077

Putere calorifică, kWh/m<sup>3</sup> (superioară)

10,55696

Indice Wobbe, kcal/m<sup>3</sup> (superior)

11911

Indice Wobbe, MJ/m<sup>3</sup> (superior)

49,87

Densitate relativă

0,5808

Densitate absolută, kg/m<sup>3</sup>

**0,6996**

Sulf (S) din mercaptani, g/m<sup>3</sup>

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H<sub>2</sub>S), g/m<sup>3</sup>

0,0002

Conținut de impurități mecanice, g/m<sup>3</sup>

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

R1 7.8-2-M din 09.10.19

