

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatrangaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI
14.06.2021.

(Indicatori medii pe zi, de la: 13.06.2021 7:00AM, pînă la 14.06.2021 7:00AM)

Prelevarea probelor conform SM SR EN ISO 10715:2015

Încercarea conform SM SR EN ISO 6974-5:2016

	Denumirea componentelor	% molare
1	<i>Metan (C₁)</i>	95,1434
2	<i>Dioxid de carbon (CO₂)</i>	0,2387
3	<i>Azot (N₂) + Oxigen (O₂)</i>	0,6221
4	<i>Etan (C₂)</i>	2,8652
5	<i>Propan (C₃)</i>	0,8384
6	<i>i-Butan (i-C₄)</i>	0,1245
7	<i>n-Butan (n-C₄)</i>	0,1202
8	<i>neo-Pentan (neo-C₅)</i>	0,0012
9	<i>i-Pentan (i-C₅)</i>	0,0206
10	<i>n-Pentan (n-C₅)</i>	0,0143
11	<i>Hexan+ (C₆₊)</i>	0,0114
12	<i>Oxigen (O₂)</i>	0,0064

*Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa
(datele de la SMG Căușeni)*

-22,0

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8254

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9146

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,63632

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11946

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

50,02

Densitate relativă

0,5861

Densitate absolută, kg/m³

0,7059

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hydrogen sulfurat (H₂S), g/m³

0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

*Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,
de la norma stabilită, %*

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

/Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

