

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI
27.12.2021.

(Indicatori medii pe zi, de la: 26.12.2021 7:00AM, pînă la 27.12.2021 7:00AM)

Prelevarea probelor conform SM SR EN ISO 10715:2015

Încercarea conform SM SR EN ISO 6974-5:2016

	Denumirea componentilor	% molare
1	Metan (C ₁)	95,7475
2	Dioxid de carbon (CO ₂)	0,2101
3	Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,6428
4	Etan (C ₂)	2,4244
5	Propan (C ₃)	0,7176
6	i-Butan (i-C ₄)	0,1089
7	n-Butan (n-C ₄)	0,1037
8	neo-Pentan (neo-C ₅)	0,0014
9	i-Pentan (i-C ₅)	0,0196
10	n-Pentan (n-C ₅)	0,0131
11	Hexan+ (C ₆₊)	0,0109
12	Oxigen (O ₂)	0,0057

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-24,1

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8208

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9097

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,57971

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11921

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

49,91

Densitate relativă

0,5823

Densitate absolută, kg/m³

0,7014

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H₂S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

