

**Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



**PAȘAPORT**

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze ACB  
17.02.2022.

(Indicatori medii pe zi, de la: 16.02.2022 7:00AM, pînă la 17.02.2022 7:00AM)

Prelevarea probelor SM SR EN ISO 10715:2015

Încercarea conform SM SR EN ISO 6974-5:2016

Data și timpul prelevării

Data și timpul încercării

	<b>Denumirea componentelor</b>	<b>% molare</b>
<b>1</b>	<i>Metan (C<sub>1</sub>)</i>	93,4340
<b>2</b>	<i>Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>)</i>	<b>0,8962</b>
<b>3</b>	<i>Azot (N<sub>2</sub>) + Oxigen (O<sub>2</sub>)</i>	<b>1,0747</b>
<b>4</b>	<i>Etan (C<sub>2</sub>)</i>	3,3367
<b>5</b>	<i>Propan (C<sub>3</sub>)</i>	0,9041
<b>6</b>	<i>i-Butan (i-C<sub>4</sub>)</i>	0,1174
<b>7</b>	<i>n-Butan (n-C<sub>4</sub>)</i>	0,1442
<b>8</b>	<i>neo-Pentan (neo-C<sub>5</sub>)</i>	0,0023
<b>9</b>	<i>i-Pentan (i-C<sub>5</sub>)</i>	0,0336
<b>10</b>	<i>n-Pentan (n-C<sub>5</sub>)</i>	0,0255
<b>11</b>	<i>Hexan+ (C<sub>6+</sub>)</i>	0,0313
<b>12</b>	<i>Oxigen (O<sub>2</sub>)</i>	0,0061

<i>Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa</i>	-22,9
<i>Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (inferioară)</i>	8221
<i>Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (superioară)</i>	9108
<i>Putere calorifică, kWh/m<sup>3</sup> (superioară)</i>	10,59208
<i>Indice Wobbe, kcal/m<sup>3</sup> (superior)</i>	11770
<i>Indice Wobbe, MJ/m<sup>3</sup> (superior)</i>	49,28
<i>Densitate relativă</i>	0,5988
<i>Densitate absolută, kg/m<sup>3</sup></i>	<b>0,7212</b>
<i>Sulf (S) din mercaptani, g/m<sup>3</sup></i>	< 0,0002
<i>Hidrogen sulfurat (H<sub>2</sub>S), g/m<sup>3</sup></i>	< 0,0001
<i>Conținut de impurități mecanice, g/m<sup>3</sup></i>	Lipsă
<i>Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor, de la norma stabilită, %</i>	100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

