

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI
10.03.2022.

(Indicatori medii pe zi, de la: 09.03.2022 7:00AM, pînă la 10.03.2022 7:00AM)

Încercarea conform GOST 5542- 87.

	Denumirea componentelor	% molare
1	<i>Metan (C₁)</i>	95,2914
2	<i>Dioxid de carbon (CO₂)</i>	0,2398
3	<i>Azot (N₂) + Oxigen (O₂)</i>	0,6180
4	<i>Etan (C₂)</i>	2,7374
5	<i>Propan (C₃)</i>	0,8120
6	<i>i-Butan (i-C₄)</i>	0,1250
7	<i>n-Butan (n-C₄)</i>	0,1196
8	<i>neo-Pentan (neo-C₅)</i>	0,0014
9	<i>i-Pentan (i-C₅)</i>	0,0242
10	<i>n-Pentan (n-C₅)</i>	0,0163
11	<i>Hexan+ (C₆₊)</i>	0,0149
12	<i>Oxigen (O₂)</i>	0,0054

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-24,0

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8248

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9140

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,62952

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11943

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

50,00

Densitate relativă

0,5857

Densitate absolută, kg/m³

0,7054

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hydrogen sulfurat (H₂S), g/m³

0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

