

**Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



## PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI  
05.05.2022.

(Indicatori medii pe zi, de la: 04.05.2022 7:00AM, până la 05.05.2022 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	<b>Denumirea componentelor</b>	<b>% molare</b>
1	Metan (C <sub>1</sub> )	95,4235
2	Dioxid de carbon (CO <sub>2</sub> )	<b>0,2251</b>
3	Azot (N <sub>2</sub> ) + Oxigen (O <sub>2</sub> )	<b>0,7328</b>
4	Etan (C <sub>2</sub> )	2,5813
5	Propan (C <sub>3</sub> )	0,7586
6	i-Butan (i-C <sub>4</sub> )	0,1154
7	n-Butan (n-C <sub>4</sub> )	0,1113
8	neo-Pentan (neo-C <sub>5</sub> )	0,0013
9	i-Pentan (i-C <sub>5</sub> )	0,0223
10	n-Pentan (n-C <sub>5</sub> )	0,0151
11	Hexan+ (C <sub>6+</sub> )	0,0133
12	Oxigen (O <sub>2</sub> )	0,0053

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-24,5

Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (inferioară)

8219

Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (superioară)

9108

Putere calorifică, kWh/m<sup>3</sup> (superioară)

10,59308

Indice Wobbe, kcal/m<sup>3</sup> (superior)

11915

Indice Wobbe, MJ/m<sup>3</sup> (superior)

49,89

Densitate relativă

0,5844

Densitate absolută, kg/m<sup>3</sup>

**0,7038**

Sulf (S) din mercaptani, g/m<sup>3</sup>

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H<sub>2</sub>S), g/m<sup>3</sup>

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m<sup>3</sup>

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

