

Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI
24.05.2022.

(Indicatori medii pe zi, de la: 23.05.2022 7:00AM, pînă la 24.05.2022 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C ₁)	95,4805
2	Dioxid de carbon (CO ₂)	0,2225
3	Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,6073
4	Etan (C ₂)	2,6002
5	Propan (C ₃)	0,7951
6	i-Butan (i-C ₄)	0,1240
7	n-Butan (n-C ₄)	0,1180
8	neo-Pentan (neo-C ₅)	0,0013
9	i-Pentan (i-C ₅)	0,0228
10	n-Pentan (n-C ₅)	0,0148
11	Hexan+ (C ₆₊)	0,0135
12	Oxigen (O ₂)	0,0047

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-23,4

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8238

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9129

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,61702

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11941

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

49,99

Densitate relativă

0,5845

Densitate absolută, kg/m³

0,7040

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H₂S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

