

Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatrangaz»

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI
21.06.2022 pînă la SMG Căușeni
Încercări conform GOST 5542- 87.

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C_1)	93,1700
2	Dioxid de carbon (CO_2)	0,3209
3	Azot (N_2) + Oxigen (O_2)	0,8204
4	Etan (C_2)	3,9760
5	Propan (C_3)	1,1740
6	<i>i</i> -Butan (<i>i</i> - C_4)	0,1738
7	<i>n</i> -Butan (<i>n</i> - C_4)	0,2054
8	neo-Pentan (neo- C_5)	0,0048
9	<i>i</i> -Pentan (<i>i</i> - C_5)	0,0484
10	<i>n</i> -Pentan (<i>n</i> - C_5)	0,0366
11	Hexan+ (C_{6+})	0,0697
12	Oxigen (O_2)	0,0053

Punct de rouă al apei, °C la $P=3,92$ MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-26,2

Putere calorifică, $kcal/m^3$ (inferioară)

8402

Putere calorifică, $kcal/m^3$ (superioară)

9303

Putere calorifică, kWh/m^3 (superioară)

10,81939

Indice Wobbe, $kcal/m^3$ (superior)

12000

Indice Wobbe, MJ/m^3 (superior)

50,24

Densitate relativă

0,6011

Densitate absolută, kg/m^3

0,7240

Sulf (S) din mercaptani, g/m^3

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H_2S), g/m^3

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m^3

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

Rî 7.8-2-M din 09.10.19



**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI

21.06.2022 după SMG Căușeni

(Indicatori medii pe zi, de la: 20.06.2022 7:00AM, pînă la 21.06.2022 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	Denumirea componentilor	% molare
1	Metan (C_1)	95,4794
2	Dioxid de carbon (CO_2)	0,2246
3	Azot (N_2) + Oxigen (O_2)	0,6122
4	Etan (C_2)	2,6102
5	Propan (C_3)	0,7859
6	i-Butan (i- C_4)	0,1217
7	n-Butan (n- C_4)	0,1152
8	neo-Pentan (neo- C_5)	0,0013
9	i-Pentan (i- C_5)	0,0222
10	n-Pentan (n- C_5)	0,0144
11	Hexan+ (C_{6+})	0,0129
12	Oxigen (O_2)	0,0051

Punct de rouă al apei, °C la $P=3,92$ MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-18,9

Putere calorică, kcal/m³ (inferioară)

8235

Putere calorică, kcal/m³ (superioară)

9126

Putere calorică, kWh/m³ (superioară)

10,61397

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11939

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

49,99

Densitate relativă

0,5844

Densitate absolută, kg/m³

0,7039

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H_2S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

