

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI

19.07.2022 pînă la SMG Căușeni

Încercări conform GOST 5542- 87

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C ₁)	94,9617
2	Dioxid de carbon (CO ₂)	0,2549
3	Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,5955
4	Etan (C ₂)	2,9212
5	Propan (C ₃)	0,9178
6	i-Butan (i-C ₄)	0,1456
7	n-Butan (n-C ₄)	0,1407
8	neo-Pentan (neo-C ₅)	0,0014
9	i-Pentan (i-C ₅)	0,0271
10	n-Pentan (n-C ₅)	0,0187
11	Hexan+ (C ₆₊)	0,0154
12	Oxigen (O ₂)	0,0080

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-18,6

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8282

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9177

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,67242

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11964

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

50,09

Densitate relativă

0,5884

Densitate absolută, kg/m³

0,7087

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H₂S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19



**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatrangaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI după SMG Căușeni
19.07.2022.

(Indicatori medii pe zi, de la: 18.07.22 7:00AM, pînă la 19.07.2022 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C ₁)	94,9617
2	Dioxid de carbon (CO ₂)	0,2549
3	Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,5955
4	Etan (C ₂)	2,9212
5	Propan (C ₃)	0,9178
6	i-Butan (i-C ₄)	0,1456
7	n-Butan (n-C ₄)	0,1407
8	neo-Pentan (neo-C ₅)	0,0014
9	i-Pentan (i-C ₅)	0,0271
10	n-Pentan (n-C ₅)	0,0187
11	Hexan+ (C ₆₊)	0,0154
12	Oxigen (O ₂)	0,0080

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-18,6

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8282

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9177

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,67242

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11964

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

50,09

Densitate relativă

0,5884

Densitate absolută, kg/m³

0,7087

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H₂S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

