

Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatrangaz»

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze ACB
18.11.2022.

Încercări conform GOST 5542- 87.

Data și timpul prelevării

18.11.2022 10:25

Data și timpul încercării

18.11.2022 16:00

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C_1)	94,5009
2	Dioxid de carbon (CO_2)	0,2636
3	Azot (N_2) + Oxigen (O_2)	0,5817
4	Etan (C_2)	3,2780
5	Propan (C_3)	0,9974
6	i-Butan (i- C_4)	0,1537
7	n-Butan (n- C_4)	0,1513
8	neo-Pentan (neo- C_5)	0,0017
9	i-Pentan (i- C_5)	0,0291
10	n-Pentan (n- C_5)	0,0198
11	Hexan+ (C_{6+})	0,0228
12	Oxigen (O_2)	0,0056

Punct de rouă al apei, °C la $P=3,92$ MPa	-21,9
Putere calorifică, kcal/m ³ (inferioară)	8322
Putere calorifică, kcal/m ³ (superioară)	9219
Putere calorifică, kWh/m ³ (superioară)	10,72169
Indice Wobbe, kcal/m ³ (superior)	11987
Indice Wobbe, MJ/m ³ (superior)	50,19
Densitate relativă	0,5914
Densitate absolută, kg/m ³	0,7124
Sulf (S) din mercaptani, g/m ³	< 0,0002
Hidrogen sulfurat (H_2S), g/m ³	< 0,0001
Conținut de impurități mecanice, g/m ³	Lipsă
Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor, de la norma stabilită, %	100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor



RÎ 7.8-2-M din 09.10.19