

**Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



**PAȘAPORT**

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI  
22.11.2022 pînă la SMG Căușeni  
Încercări conform GOST 5542- 87

	<b>Denumirea componentilor</b>	<b>% molare</b>
1	Metan (C <sub>1</sub> )	94,5395
2	Dioxid de carbon (CO <sub>2</sub> )	0,2750
3	Azot (N <sub>2</sub> ) + Oxigen (O <sub>2</sub> )	0,5769
4	Etan (C <sub>2</sub> )	3,2449
5	Propan (C <sub>3</sub> )	0,9938
6	i-Butan (i-C <sub>4</sub> )	0,1529
7	n-Butan (n-C <sub>4</sub> )	0,1495
8	neo-Pentan (neo-C <sub>5</sub> )	0,0014
9	i-Pentan (i-C <sub>5</sub> )	0,0278
10	n-Pentan (n-C <sub>5</sub> )	0,0194
11	Hexan+ (C <sub>6+</sub> )	0,0189
12	Oxigen (O <sub>2</sub> )	0,0064

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa  
(datele de la SMG Căușeni)

-22,3

Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (inferioară)

8316

Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (superioară)

9213

Putere calorifică, kWh/m<sup>3</sup> (superioară)

10,71472

Indice Wobbe, kcal/m<sup>3</sup> (superior)

11983

Indice Wobbe, MJ/m<sup>3</sup> (superior)

50,17

Densitate relativă

0,5912

Densitate absolută, kg/m<sup>3</sup>

0,7120

Sulf (S) din mercaptani, g/m<sup>3</sup>

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H<sub>2</sub>S), g/m<sup>3</sup>

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m<sup>3</sup>

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,  
de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19



