

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI

30.01.2023 pînă la SMG Căușeni

Încercări conform GOST 5542- 87

	Denumirea componentelor	% molare
1	<i>Metan (C₁)</i>	92,1926
2	<i>Dioxid de carbon (CO₂)</i>	1,2427
3	<i>Azot (N₂) + Oxigen (O₂)</i>	1,1508
4	<i>Etan (C₂)</i>	3,9357
5	<i>Propan (C₃)</i>	1,0252
6	<i>i-Butan (i-C₄)</i>	0,1335
7	<i>n-Butan (n-C₄)</i>	0,1782
8	<i>neo-Pentan (neo-C₅)</i>	0,0028
9	<i>i-Pentan (i-C₅)</i>	0,0439
10	<i>n-Pentan (n-C₅)</i>	0,0357
11	<i>Hexan+ (C₆₊)</i>	0,0589
12	<i>Oxigen (O₂)</i>	0,0139

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-12,3

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8263

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9151

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,64268

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11733

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

49,12

Densitate relativă

0,6083

Densitate absolută, kg/m³

0,7327

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H₂S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19



Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI
30.01.2023 după SMG Căușeni

(Indicatori medii pe zi, de la: 29.01.2023 7:00AM, pînă la 30.01.2023 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	<i>Denumirea componentelor</i>	<i>% molare</i>
1	Metan (C_1)	92,1926
2	Dioxid de carbon (CO_2)	1,2427
3	Azot (N_2) + Oxigen (O_2)	1,1508
4	Etan (C_2)	3,9357
5	Propan (C_3)	1,0252
6	i-Butan (i- C_4)	0,1335
7	n-Butan (n- C_4)	0,1782
8	neo-Pentan (neo- C_5)	0,0028
9	i-Pentan (i- C_5)	0,0439
10	n-Pentan (n- C_5)	0,0357
11	Hexan+ (C_{6+})	0,0589
12	Oxigen (O_2)	0,0139

Punct de rouă al apei, °C la $P=3,92$ MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-12,3

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8263

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9151

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,64268

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11733

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

49,12

Densitate relativă

0,6083

Densitate absolută, kg/m³

0,7327

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H_2S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

