

**Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



**PAȘAPORT**

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI  
07.04.2023 pînă la SMG Căușeni  
Încercări conform GOST 5542- 87

	<b>Denumirea componentelor</b>	<b>% molare</b>
1	Metan (C <sub>1</sub> )	94,6221
2	Dioxid de carbon (CO <sub>2</sub> )	0,2823
3	Azot (N <sub>2</sub> ) + Oxigen (O <sub>2</sub> )	0,5845
4	Etan (C <sub>2</sub> )	3,1608
5	Propan (C <sub>3</sub> )	0,9753
6	i-Butan (i-C <sub>4</sub> )	0,1550
7	n-Butan (n-C <sub>4</sub> )	0,1513
8	neo-Pentan (neo-C <sub>5</sub> )	0,0015
9	i-Pentan (i-C <sub>5</sub> )	0,0286
10	n-Pentan (n-C <sub>5</sub> )	0,0197
11	Hexan+ (C <sub>6+</sub> )	0,0189
12	Oxigen (O <sub>2</sub> )	0,0054

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa (datele de la SMG Căușeni)	-20,0
Putere calorifică, kcal/m <sup>3</sup> (inferioară)	8309
Putere calorifică, kcal/m <sup>3</sup> (superioară)	9205
Putere calorifică, kWh/m <sup>3</sup> (superioară)	10,70505
Indice Wobbe, kcal/m <sup>3</sup> (superior)	11976
Indice Wobbe, MJ/m <sup>3</sup> (superior)	50,14
Densitate relativă	0,5907
Densitate absolută, kg/m <sup>3</sup>	0,7115
Sulf (S) din mercaptani, g/m <sup>3</sup>	< 0,0002
Hidrogen sulfurat (H <sub>2</sub> S), g/m <sup>3</sup>	0,0002
Conținut de impurități mecanice, g/m <sup>3</sup>	Lipsă
Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor, de la norma stabilită, %	100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19



**Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



## PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI

07.04.2023 după SMG Căușeni

(Indicatori medii pe zi, de la: 06.04.2023 7:00AM, pînă la 07.04.2023 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	<b>Denumirea componentelor</b>	<b>% molare</b>
1	Metan ( $C_1$ )	94,6221
2	Dioxid de carbon ( $CO_2$ )	0,2823
3	Azot ( $N_2$ ) + Oxigen ( $O_2$ )	0,5845
4	Etan ( $C_2$ )	3,1608
5	Propan ( $C_3$ )	0,9753
6	i-Butan (i- $C_4$ )	0,1550
7	n-Butan (n- $C_4$ )	0,1513
8	neo-Pentan (neo- $C_5$ )	0,0015
9	i-Pentan (i- $C_5$ )	0,0286
10	n-Pentan (n- $C_5$ )	0,0197
11	Hexan+ ( $C_{6+}$ )	0,0189
12	Oxigen ( $O_2$ )	0,0054

Punct de rouă al apei, °C la  $P=3,92$  MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-20,0

Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (inferioară)

8309

Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (superioară)

9205

Putere calorifică, kWh/m<sup>3</sup> (superioară)

10,70505

Indice Wobbe, kcal/m<sup>3</sup> (superior)

11976

Indice Wobbe, MJ/m<sup>3</sup> (superior)

50,14

Densitate relativă

0,5907

Densitate absolută, kg/m<sup>3</sup>

0,7115

Sulf (S) din mercaptani, g/m<sup>3</sup>

< 0,0002

Hidrogen sulfurat ( $H_2S$ ), g/m<sup>3</sup>

0,0002

Conținut de impurități mecanice, g/m<sup>3</sup>

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

