

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI

20.07.2023 pînă la SMG Căușeni

Încercări conform GOST 5542- 87

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C_1)	94,4790
2	Dioxid de carbon (CO_2)	0,3148
3	Azot (N_2) + Oxigen (O_2)	0,3936
4	Etan (C_2)	3,3429
5	Propan (C_3)	1,0700
6	i-Butan (i- C_4)	0,1659
7	n-Butan (n- C_4)	0,1625
8	neo-Pentan (neo- C_5)	0,0009
9	i-Pentan (i- C_5)	0,0304
10	n-Pentan (n- C_5)	0,0209
11	Hexan+ (C_{6+})	0,0191
12	Oxigen (O_2)	0,0051

Punct de rouă al apei, °C la $P=3,92$ MPa

(datele de la SMG Căușeni)

<-30,0

Putere calorică, kcal/m³ (inferioară)

8349

Putere calorică, kcal/m³ (superioară)

9249

Putere calorică, kWh/m³ (superioară)

10,75621

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

12016

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

50,31

Densitate relativă

0,5925

Densitate absolută, kg/m³

0,7136

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H_2S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor



RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI
20.07.2023 după SMG Căușeni

(Indicatori medii pe zi, de la: 19.07.2023 7:00AM, până la 20.07.2023 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C_1)	94,4790
2	Dioxid de carbon (CO_2)	0,3148
3	Azot (N_2) + Oxigen (O_2)	0,3936
4	Etan (C_2)	3,3429
5	Propan (C_3)	1,0700
6	i-Butan (i- C_4)	0,1659
7	n-Butan (n- C_4)	0,1625
8	neo-Pentan (neo- C_5)	0,0009
9	i-Pentan (i- C_5)	0,0304
10	n-Pentan (n- C_5)	0,0209
11	Hexan+ (C_{6+})	0,0191
12	Oxigen (O_2)	0,0051

Punct de rouă al apei, °C la $P=3,92$ MPa

(datele de la SMG Căușeni)

<-30,0

Putere calorică, kcal/m³ (inferioară)

8349

Putere calorică, kcal/m³ (superioară)

9249

Putere calorică, kWh/m³ (superioară)

10,75621

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

12016

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

50,31

Densitate relativă

0,5925

Densitate absolută, kg/m³

0,7136

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H_2S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

